J290-A113 abgebaut

J290-A113

Feld 5
Maximale Bauhöhe = 422,85 m ü. NN

Feld 4
Maximale Bauhöhe = 419,99 m ü. NN

Feld 3
Maximale Bauhöhe = 417,72 m ü. NN

Feld 2
Maximale Bauhöhe = 416,18 m ü. NN

Feld 1:
Maximale Bauhöhe = 415,72 m ü. NN

GE II
GRZ 0,8
SD, PD, FD

110 kV
Leitungsschutzzone
27,50
27,50
20,00 m
20,00 m
20,00 m
23,00 m
23,00 m
80,00 m
45,00 m
5,00
6,00
PRIVATE ZUFAHRTSSTRASSE
FUSSGÄNGER- UND RADFAHRERBEREICH
XXXX

J290-A112

Richtigkeit des Leitungsverlaufes ohne Gewähr. Maßangaben beziehen sich auf die tatsächliche Leitungsachse
Bayernwerk Netz GmbH

Lageplan 110 kV und Fernmeldekabel (grün)
Gmgk.: Neuburg a. d. Donau, Fl. Nr(n).: 1493, 1493/1
ID 29102

HS-Frltg.	NS-Frltg.	Pl. MS-Frltg.	Pl. NS-Frltg.
HS-Kabel	NS-Kabel	Pl. MS-Kabel	Pl. NS-Kabel
MS-Frltg.	SB-Frltg.	Abbau-Frltg.	Pl. SB-Frltg.
MS-Kabel	SB-Kabel	Abbau-Kabel	Pl. SB-Kabel

bayernwerk netz

Bearb.: Maierhöfer, Annika		Kat.-Bl.: <Blatt>
KC Bamberg	Datum: 19.03.2025	Maßstab = 1:1.000